

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p.  
Technical and Test Institute for Constructions Prague  
odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU  
Čechova 59, 370 65 České Budějovice  
pracoviště Praha, Přemyslovská 6, 130 00 Praha 3

VYDÁVÁ

# OSVĚDČENÍ

pro výrobek

## Interbal II

Výrobce: Dispechem spol. s r.o., Dolní Poříčí 23, 679 62 Křetín  
Česká republika

Technický ústav stavební Praha s.p., odštěpný závod ZÚLP tímto osvědčuje,  
průměrnou hodnotu propustnosti pro vodní páru

**Sd = 0,08 m**


což odpovídá zařazení

třída I – nátěry s vysokou propustností pro vodní páru dle  
**ČSN EN ISO 7783-2**

Osvědčení je vydáno na podkladě Protokolu o zkoušce č. A - 405 0016 123 ze dne  
17. května 2004, který vydala zkušební laboratoř č. 1018.9 akreditovaná Českým  
institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2001

V Praze dne 27. srpna 2004



  
Ing. Jan Makovička  
vedoucí pracoviště Praha